

कार्यालय

अग्निशमन

अधिकारी,

जनपद-कुशीनगर।

पत्रांक:एफएस/KSN-मॉक ड्रिल(स्कूल)/2022
सेवा में,

दिनांक:अप्रैल.04.2022

कार्यपालक अभियन्ता(वै0),
गोरखपुर इलेक्ट्रिक डिविजन,
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग,
बी-35, फर्टिलाईजर कैम्पस, गोरखपुर।

विषय:- "B" Type School Buliding and 09 Nos. Staff Quartenrs and fire fighting system at kendriya Vidyalaya Gangrani, kushinagar(UP) भवन में अग्नि सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण कर मॉक ड्रिल अग्नि-सुरक्षा का प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में:-

सन्दर्भ:-फायर सर्विस मुख्यालय लखनऊ के पत्र संख्या:एफएस-1710-2019 दिनांक:
जनवरी.03.2020।

कृपया अपने कार्यालय के पत्रांक संख्या:23(3)/GED/2021-22/28 दिनांक:24.01.2022 का संन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके प्रश्नगत केन्द्रीय विद्यालय भवन में स्थापित अग्निशमन/जीवरक्षा व्यवस्था का अग्नि सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया तो वस्तुस्थिति निम्नवत पायी गयी।

- 1-उक्त स्कूल भवन तक फायर सर्विस के वाहन सुगमता पूर्वक पहुँच सकते हैं।
- 2-उक्त स्कूल भवन पर्याप्त मात्रा में फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशील दशा में पाया गया।
- 3-उक्त स्कूल भवन ग्राउण्ड+प्रथम पर निर्मित हैं।
- 4-उक्त स्कूल भवन में चार स्टेयर केस विद्यमान है। जिसमें प्रत्येक फ्लोर पर जीने के पास फायर होजरील कार्यशील अवस्था में पाया गया।
- 5-उक्त स्कूल भवन के प्रवेश द्वारा पर टू-वे कलेक्टिंग हेड का प्राविधान किया गया। साथ ही ग्राउण्ड फ्लोर पर दो यार्ड हाइड्रेन्ट मय होज बाक्स व ब्रान्च सहित कार्यशील अवस्था में संतोषजनक पाया गया।
- 6-उक्त स्कूल भवन में टेरिस टैंक क्षमता 10000 ली0 एवं टेरिस पम्प 900 एल0पी0एम0 स्थापित व कार्यशील दशा में पाया गया।
- 7- उक्त स्कूल भवन में डाउन कमर सिस्टम एवं प्रत्येक फ्लोर पर फायर होजरील संतोषजनक अवस्था में पायी गयी।
- 8-उक्त स्कूल भवन में वैकल्पिक विद्युत श्रोत्र के अर्न्तगत जनरेटर/इन्वर्टर का प्राविधान किया गया है।

अतः उपरोक्त अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने एवं अन्य सुरक्षा व्यवस्था एन0बी0सी0-2016 के मानकों के अनुरूप पूर्ण किये जाने के साथ निर्गत किया जाता है। तथा अग्नि सुरक्षा मॉक ड्रिल प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन व्यवस्थाओं सदैव कार्यशील में बनाये रखने का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वामी/प्रबन्धक की होगी।

(एस0-के0-दोहरे)
अग्निशमन अधिकारी
अग्निशमन अधिकारी
जनपद-कुशीनगर
04/04/2022